IDENTIFICAZIONE DEI TRASFORMATORI

TRASFORMATORI SELV PER USO ESTERNO, GRADO DI PROTEZIONE IP67
CLASSE DI PROTEZIONE II/III , TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V

- (T0) 30W – 12V
- (T1) 60W – 12V
- (T2) 100W – 12V
- (T3) 150W – 12V
- (T4) 350mA – 1/9led * VERIFICARE MAX LUNGHEZZA CAVI AMMESSA A VALLE DELL'ALIMENTATORE
- (T7) 60W – 24V
- (T8) 100W – 24V
- (T9) 500mA – 70W * VERIFICARE MAX LUNGHEZZA CAVI AMMESSA A VALLE DELL'ALIMENTATORE

- TRASFORMATORI DA FISSARE SULLA PARETE DEI POZZETTI
- PREVEDERE A VALLE DEI TRASFORMATORI UNA O PIU' SCATOLE IN POLICARBONATO CON MORSETTIERA DISTRIBUTRICE, GRADO DI PROTEZIONE IP68 E PRESSACAVI IN NUMERO ADEGUATO AGLI APPARECCHI DA ALIMENTARE
- PER IL "PAVIMENTO LUMINOSO" DOVRANNO ESSERE PREVISTE MORSETTIERE DISTRIBUTRICI PER 25 APPARECCHI DA POSARE IN POZZETTI CON CHIUSINO IN ALLUMINIO (n°6)
- DORSALE DI ALIMENTAZIONE DEI TRASFORMATORI DA ESEGUIRE CON CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA E CONDUTTORE DI PROTEZIONE INGLOBATO NEL CAVO ANCHE SE NON DA UTILIZZARE

LEGENDA POZZETTI

- POZZETTO IN POLIPROPILENE 20x20x20cm CON CHIUSINO AD ALTA RESISTENZA
- POZZETTO 40x40cm LUCE NETTA CON CHIUSINO IN GHISA
- POZZETTO 50x50cm LUCE NETTA CON CHIUSINO IN GHISA
- POZZETTO 38x38cm LUCE NETTA CON CHIUSINO STRADALE IN LEGA DI ALLUMINIO

SIMBOLI

(P) PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO TIPO PALAZZOLI SERIE ULYSSE IP67
4P 32A+T E INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
4x25A/Id 0,03/CURVA C, CLASSE A/Icc 6kA IN CONTENITORE TRASPARENTE
GRADO DI PROTEZIONE IP67

NOTE

1 – PREVEDERE 2 CAVI 5G4 AI PALI SCENOGRAFICI, 1 PER L'ALIMENTAZIONE DEI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE GENERALE, 1 A DISPOSIZIONE PER LUCE SCENOGRAFICA DA INTESTARE SULLA SECONDA MORSETTIERA PRESENTE NEL PALO

2 – L'ILLUMINAZIONE DELLE SCALE AUDITORIUM E' PREVISTA NEL PROGETTO DELL'AUDITORIUM (DIS. AVE103)

PERCORSO DELLE TUBAZIONI PREVISTE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
TUBO CORRUGATO A DOPPIA CAMERA DIAM. 125mm

TABELLA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE


LA MARCA E IL MODELLO SPECIFICATO SERVONO PER DEFINIRE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI MINIME RICHIESTE, L'APPALTATORE DOVRA' FORNIRE LE APPARECCHIATURE INDICATE O EQUIVALENTE APPROVATE

	QUANTITA'	SIMBOLO	MARCA	SERIE	CODICE	LAMPADA	NOTE
A	20		ALDABRA	ZERO	L56CM	10x led 1W 24V	LUCE BLU
A1	6		ALDABRA	ZERO	L106CM	20x led 1W 24V	LUCE BLU
B	12		DREES	LED POWER	559–878–70	12x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA CALDA VETRO SABBIATO
C	42		DREES	LED POWER	559–807–70	3x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA CALDA
D	16+4		DREES	LED POWER	559–878–50	12x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA FREDDA VETRO TRASPARENTE
E	6		DREES	LED POWER	574–817–40	12x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA FREDDA VETRO TRASPARENTE
F	6		DREES	LED POWER	559–878–70	12x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA CALDA VETRO TRASPARENTE
G	136		DREES	LED POWER	559–804–59	3x led 1,4W 12V	LUCE VERDE
I	4		SIMES	MINISLOT AVANT-GARDE SIMMETRICO	S.3964 PALO= S.2848	1x jm 150W 230V	PALO H= 6m F.T.
L	31		SIMES	MINISLOT AVANT-GARDE ASIMMETRICO	S.3954 PALO= S.2848	1x jm 150 230V	PALO H= 6m F.T.
M	3		TECHNILUM SIMES	KD200 FOCUS	S1074	3x jm 150 230V 3x jm 150 230V	PALO H= 11,5m F.T. + LENTE ESTENSIVA
M1	3		TECHNILUM SIMES	KD200 FOCUS	S1074	4x jm 150 230V 4x jm 150 230V	PALO H= 11,5m F.T. + LENTE ESTENSIVA
N	8		DREES	LED POWER	574–742–40	24x led 1,4W 12V	A PAVIMENTO SOTTO PANCHINA
O	52		DREES	LED POWER	574–852–59	1x led 1W 350mA	LUCE VERDE
P	32		DREES	LED POWER	559–804–70	3x led 1,4W 12V	LUCE BIANCA CALDA VETRO SABBIATO
	7		FOSNOVA	ENERGY 7 ORO	191719–08	2x fc 18W 230V	INCASSO PENSILINE


TIPO A = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO B = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO C = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO D = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO E = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO F = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO G = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO I = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO L = SIMBOLO IN PIANTA




TIPO M = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO N = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO O = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO P = SIMBOLO IN PIANTA

TABELLA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n°9

LA MARCA E IL MODELLO SPECIFICATO SERVONO PER DEFINIRE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI MINIME RICHIESTE, L'APPALTATORE DOVRA' FORNIRE LE APPARECCHIATURE INDICATE O EQUIVALENTE APPROVATE


	QUANTITA'	SIMBOLO	MARCA	SERIE	CODICE	LAMPADA	NOTE
RA	6	RA	SIMES	ZIP TONDA INOX	S8850.19	4x led 2,5W 230V	LUCE BIANCA
RC	2	RC	SIMES	ZIP TONDA INOX	S8852.19	4x led 2,5W 230V	LUCE BLU
RD	2	RD	SIMES	ZIP TONDA INOX	S8851.19	4x led 2,5W 230V	LUCE VERDE
RE	2	RE	SIMES	ZIP TONDA INOX	S8851.19	4x led 2,5W 230V	LUCE ROSSA
S	18	S	GPELED	ANGELO BASE	2309.02.35.I.10	6x led 1,8W 500mA 24V	OTTICA 40°
T	20		SIMES	MINISLOT AVANT-GARDE SIMMETRICO	S.3963	1x jm 70W 230V	CLASSE II PALO H. 4m F.T.
U	2		SIMES	MINISLOT AVANT-GARDE ASIMMETRICO	S.3953	1x jm 70W 230V	CLASSE II PALO H. 4m F.T.
V	6		SIMES	MINISLOT AVANT-GARDE ASIMMETRICO	S.3953	1x jm 70W 230V	CLASSE II PALO H. 4m F.T.
	28	PALO	SIMES	–	CON PIASTRA DI BASE – LUNGHEZZA F.T. = 4000mm		



RA RC RD RE = SIMBOLO IN PIANTA — TIPO R*



TIPO S = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO T = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO U = SIMBOLO IN PIANTA



TIPO V = SIMBOLO IN PIANTA

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 238 del 15 DIC. 2014
IL SINDACO IL SEGRETARIO SUPP.

L'ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N° 757 DEL 07-12-10
Il Responsabile di Settore

COMUNE DI SEREGNO
0071254/2010 - 07/12/2010
ARRIVO - 006-005

MSC Associati S.r.l.
C. F. e P.I. 03690490968
(ing. Clemente Schiatti)
Albo ing.ri di Milano n°3224

DIRETTORE LAVORI

Indice	Aggiornamenti	Redatto	Verificato	Approvato	Data
05	PERIZIA 11	RDCM	SCHP	SCHC	15-11-2010
04	PERIZIA 9	RDCM	SCHP	SCHC	18-12-2009
03	PERIZIA N. 08	RDCM	SCHP	SCHC	10-07-2009
02	AGGIORNAMENTO CAVIDOTTI E CORPI ILLUMINANTI	BNGC	SCHP	SCHC	28-05-2009
01	PERIZIA N. 07 – AGGIUNTE PIANTE SU P.ZZA LIBERTA'	BNGC	SCHP	SCHC	31-01-2009
00	EMISSIONE	PCCG	SCHP	SCHC	10-11-2008

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione
A.T.I.
MSC ASSOCIATI s.r.l
INARCHECK s.p.o
ALCINO SOUTINHO ARQUITECTO LDA
CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.l
ING. PIERPAOLO SCHIATTI
ARCH. ROBERTA SCHIATTI

Committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Commesso
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

Modifica Progetto
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N.06 - PIAZZA

Tavola
ILLUMINAZIONE PIAZZA
PLANIMETRIA GENERALE

File	Software	Scala
A4065AVA010-05.dwg	AUTOCAD	1:200
Codice Commesso	Sigla	Numero / Aggiornam.
A4065	AVE	001 – 05

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione