

KEY-PLAN

STRALCIO 1

LEGENDA

	RETE IDRICA ANTINCENDIO
	RETE IDRICA ANTINCENDIO COMPLETA DI CAVO SCALDANTE, ISOLAMENTO E FINITURA IN ALLUMINIO
	NASPO UNI 25
	ATTACCO SINGOLO PER MOTOPOMPA V.V.F.
	IDENTIFICATIVO CAVEDIO

NOTE:

- 1) Disegno valido solo per impianti meccanici.
- 2) Tutti i tratti di tubazione posati esternamente all'edificio dovranno essere completi di cavo scaldante, isolamento termico e finitura in alluminio.

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. n° 238 del 15 DIC. 2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO SUPP.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. n° 69 del 10.03.09
IL SINDACO
IL SEGRETARIO

MSC Associati S.r.l.
C.F. e P.I. 03600402888
(Ing. Clemente Schiatti)
Albo 1969 n° di Milano n. 6324

DIRETTORE LAVORI

COMUNE DI SEREGNO
0013093/2009 - 27/02/2009
ARRIVO - 006-005

00	EMISSIONE	INQC	SCIP	SCIC	31-01-2009
Indice	Aggiornamenti	Redatto	Verificato	Approvato	Data

Comitente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Commissa
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHeggi INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

ATL
MSC ASSOCIATI s.r.l.
INARCHECK s.p.a.
ALCINO SOUTINHO ARQUITECTO LDA
CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.l.
ING. PIERPAOLO SCHIATTI
ARCH. ROBERTA SCHIATTI

Modifica Progetto:
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHeggio
INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N07 - FINITURE E IMPIANTI

Tavola
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PIANTA PIANO 2° INTERRATO - QUOTA -8,15

File
A4065AIM20_22-00.dwg
Software
AUTOCAD
Sito
Numero
Aggiornam.
Scala
1:100

E' vietata la riproduzione di
questo documento senza la
preventiva autorizzazione

A4065

IM22 - 00