

GRPU0000001126826
Protocollo in Uscita 0016281/21
Data Protocollo 09/12/2021

In ogni comunicazione successiva alla presente, riportare il numero di Protocollo.

In caso di stampa copia conforme all'originale ai sensi del CAD art.23. Il presente documento è firmato digitalmente ed è conservato presso gli archivi di RetiPiù Srl.

Egr. Arch.
Renato Prizzon
Via Aporti 16
20831 - Seregno - MB

Oggetto: Piano attuativo Par-5 ambiti di Via Reggio - Via Verdi , Via delle Grigne - Comune di Seregno-
Parere preliminare idoneità reti.

Riscontriamo la vostra richiesta del 10.11.2021, comunicandovi che la zona interessata è servita da reti gas ed energia elettrica e che i lottizzanti hanno richiesto unicamente un nostro preventivo per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione.

Si precisa che l'idoneità della rete esistente potrà essere valutata a condizione che i lottizzanti ci comunichino la potenza totale degli allacciamenti gas ed energia elettrica richiesti.

Nel caso sia da assicurare una fornitura energia elettrica superiore ai 60 kW complessivi si renderà necessaria la realizzazione di una cabina cabina di trasformazione MT/BT su area da cedere da parte dei lottizzanti a RetiPiù.

Precisiamo che le opere necessarie per la realizzazione degli allacciamenti gas ed energia elettrica verranno eseguite direttamente da RetiPiù, quale concessionario dei servizi, senza oneri per i lottizzanti e per l'Amministrazione Comunale.

Trasmettiamo in allegato preventivo PRE_00919-2, intestato a Immobiliare Italia Srl, relativo all'impianto di illuminazione pubblica.

Ci rendiamo disponibili per un incontro con i lottizzanti al fine di valutare la necessità di costruire una cabina di trasformazione MT/BT dedicata e/o un gruppo di riduzione misura (GRM).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Mario Carlo Borgotti

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005.
L'originale è archiviato presso RetiPiù ed è disponibile a richiesta

